

Информационный циркуляр

INFCIRC/1028

29 августа 2022 года

Общее распространение

Русский

Языки оригинала: английский, русский

Сообщение Постоянного представительства Российской Федерации при Агентстве от 26 августа 2022 года

1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Российской Федерации при Агентстве от 26 августа 2022 года.
2. В соответствии с просьбой вербальная нота вместе с приложением настоящим распространяется для сведения всех государств-членов.

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В ВЕНЕ



PERMANENT MISSION
OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
IN VIENNA

Erzherzog - Karl - Strasse 182
A-1220 Wien

Tel. (043-1) 282 53 91, 282 53 93
Fax (043-1) 280 56 87

№ 3218-n

Постоянное Представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии и имеет честь сообщить поступившую из Минобороны России актуальную информацию, включая фотоматериалы, об обстановке на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в свете непрекращающихся обстрелов вооруженными формированиями Украины.

В период с 19:10 до 19:26 25 августа 2022 года ВСУ осуществили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС (3 снаряда).

Один снаряд упал в районе спецкорпуса № 1, второй – рядом с караульным помещением и третий – в районе сварочного цеха.

В результате попадания снаряда в район спецкорпуса № 1 произошло частичное поражение осколками линий трубопроводов. При первичном осмотре обнаружена течь воды из труб. Места пробития расположены между 2 и 3 энергоблоками.

На данном участке расположены: трубопровод теплосетей; трубопровод химически обессоленной воды; трубопровод дебалансной воды с спецкорпуса 1 на химводоотчистку; трубопровод химических реагентов; трубопровод сжатого воздуха; система полива территории.

По докладу начальника смены станции системы охлаждения реакторов работают в штатном режиме, течь из трубопровода химически обессоленной воды остановлена.

СЕКРЕТАРИАТУ МЕЖДУНАРОДНОГО
АГЕНТСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
г. Вена

В 21:11 25 августа 2022 года – ВСУ осуществили артиллерийский обстрел территории Запорожской АЭС (4 снаряда). Снаряды упали в районе кислородно-азотной станции расположенной возле 6 энергоблока (расстояние до энергоблока – 150 м).

В результате обстрела повреждены внутренняя линия связи станции, оптико-волоконный кабель, передающий информацию о радиационной обстановке с 1-5 энергоблоков на центральный щит радиационного контроля (на энергоблоках радиационный контроль осуществляется), на узле свежего топлива выбиты стекла.

К счастью, жертв в результате обстрелов нет.

Радиационная обстановка на территории промышленной площадки станции оценивается как «нормальная». Значения мощностей доз радиоактивного излучения находится в пределах нормальных значений от 0,12 до 0,18 мкЗв/ч.

Постоянное Представительство Российской Федерации обращается к Секретариату с просьбой в кратчайшие сроки распространить эту информацию среди всех государств-членов Агентства.

Постоянное Представительство Российской Федерации пользуется случаем, чтобы возобновить Секретариату уверения в своем самом высоком уважении.

Приложение: схема ударов ВСУ по ЗАЭС 25 августа 2022 года и фотоматериалы последствий данных ударов, на 10 лл.

Вена, "26" августа 2022 года





Схема районов нанесения ВСУ ударов по Запорожской АЭС 25 августа 2022 г.



















